

Выпущена версия 2.07.01 SCADA системы Winlog Pro (Winlog Lite).

Скачать новую версию с пакетом русификации Вы можете на нашем [сайте](#) .

Из изменений:

- Winlog

Убрана необходимость установки BDE (Borland Database Engine) для работы с dbf файлами. Таким образом решена проблема установки SCADA Winlog на некоторых системах.

Решена проблема с уязвимостью SCADA Winlog при атаке на порт TCP 46823 1000 байтным пакетом.

- Web Server

Добавлено свойство OnClick на объектах, для вызова других окон.

- Factory Symbol:

Интегрирована новая версия 2.5.

- Template Builder

При разработке добавлен внешний вид объектов: Chart, HistoricalView, OnLineView, HistAlarmView, DevicesView, OperatorView.

- Gate Builder

В описании переменных добавлен опрос "только при запуске" (используется для протоколов, которые остаются в "режиме прослушивания", например Konnex).

- Protocols

Добавлен Konnex протокол (KNX), базирующийся на Falcon Library.

Добавлен Ethernet-IP протокол для SLC500 и MicroLogix серий Allen-Bradley PLC.

Изменен OMRON FINS протокол в Host Link: чтение и запись строковых переменных.

Изменен OMRON FINS UDP протокол: чтение-запись DM_SL (signed long) DM_UL (Unsigned Long) and DM_FL (Float) переменных.

Изменен Siemens MPI протокол: изменена процедура работы с USB адаптерами - теперь появилась возможность подключать до 16 устройств на один канал. ([Sielco Sistemi IC 3580-MPIVC](#)).

Изменен Siemens S7-200 PPI протокол: возможность подключения через виртуальный COM порт (USB адаптер [Sielco Sistemi IC 3580-PPIVC](#)).

Изменены протоколы ModbusTCP, TCPClient: теперь возможно указывать целевой адрес как через Имя Хоста, так и по IP адресу.